

維持管理状況の記録（令和7年10月）

測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項			
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類			
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	一般廃棄物			
							1号炉焼却量（t）			
							2号炉焼却量（t）			
							焼却量 合計（t）			
日 付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項			
1	☆	☆	☆	924	162	6	冷却設備（ボイラ）			
2	☆	☆	☆	926	162	6				
3	☆	☆	☆	921	163	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施		
4	☆	☆	☆	918	162	6				
5	☆	☆	☆	920	162	6	2号炉			
6	☆	☆	☆	926	162	6				
7	☆	☆	☆	926	162	5				
8	☆	☆	☆	924	162	6				
9	☆	☆	☆	921	162	6			排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	☆	☆	☆	922	162	5				
11	☆	☆	☆	918	162	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施		
12	☆	☆	☆	926	162	6				
13	☆	☆	☆	925	162	6	2号炉			
14	☆	☆	☆	923	162	6				
15	☆	☆	☆	924	162	6				
16	☆	☆	☆	921	162	6				
17	☆	☆	☆	928	162	5				
18	☆	☆	☆	924	162	5				
19	☆	☆	☆	931	162	5				
20	☆	☆	☆	933	162	5				
21	☆	☆	☆	926	162	5				
22	☆	☆	☆	929	162	5				
23	☆	☆	☆	926	162	6				
24	☆	☆	☆	936	162	6				
25	☆	☆	☆	931	162	6				
26	☆	☆	☆	926	162	6				
27	☆	☆	☆	929	162	6				
28	☆	☆	☆	929	162	6				
29	☆	☆	☆	929	162	6				
30	☆	☆	☆	931	162	6				
31	☆	☆	☆	927	162	6				
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下				

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。