

維持管理状況の記録（令和7年5月）

測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼 ガス 温度	集 じん 器 入 口 温度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	0.00
							2号炉焼却量（t）	2,386.77
							焼却量 合計（t）	2,386.77
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	☆	☆	☆	944	162	6	冷却設備（ボイラ）	
2	☆	☆	☆	938	162	5		
3	☆	☆	☆	943	163	5		
4	☆	☆	☆	936	163	5	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロフ）は、稼働中毎日実施
5	☆	☆	☆	940	163	5		
6	☆	☆	☆	942	163	5	2号炉	
7	☆	☆	☆	947	163	5		
8	☆	☆	☆	945	163	6		
9	☆	☆	☆	954	162	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	☆	☆	☆	948	162	6		
11	☆	☆	☆	940	163	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	☆	☆	☆	940	163	6		
13	☆	☆	☆	940	162	6	2号炉	
14	☆	☆	☆	951	162	6		
15	☆	☆	☆	939	162	5		
16	☆	☆	☆	946	162	5		
17	☆	☆	☆	946	162	6		
18	☆	☆	☆	942	162	5		
19	☆	☆	☆	944	163	6		
20	☆	☆	☆	943	163	6		
21	☆	☆	☆	936	163	6		
22	☆	☆	☆	956	162	6		
23	☆	☆	☆	959	162	6		
24	☆	☆	☆	957	162	5		
25	☆	☆	☆	958	163	5		
26	☆	☆	☆	953	162	5		
27	☆	☆	☆	954	163	6		
28	☆	☆	☆	948	163	6		
29	☆	☆	☆	941	162	6		
30	☆	☆	☆	949	162	6		
31	☆	☆	☆	942	162	6		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。