

維持管理状況の記録（令和7年8月）

測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	2,255.55
							2号炉焼却量（t）	770.34
							焼却量 合計（t）	3,025.89
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)		
1	931	162	5	☆	☆	☆	冷却設備（ボイラ）	
2	937	162	5	☆	☆	☆		
3	933	162	5	☆	☆	☆		
4	934	162	5	☆	☆	☆	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	934	162	5	☆	☆	☆		
6	925	163	5	☆	☆	☆	2号炉	
7	929	162	5	☆	☆	☆		
8	929	162	5	☆	☆	☆		
9	928	163	5	☆	☆	☆	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	929	162	5	☆	☆	☆		
11	935	162	5	☆	☆	☆	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	921	162	5	☆	☆	☆		
13	922	162	5	☆	☆	☆	2号炉	
14	933	162	5	☆	☆	☆		
15	943	162	5	☆	☆	☆		
16	934	162	5	☆	☆	☆		
17	931	162	5	☆	☆	☆	2号炉：立上げ開始 8月19日(火)	
18	931	162	5	☆	☆	☆		
19	937	162	5	☆	☆	☆		
20	941	162	4	☆	☆	☆		
21	951	161	5	928	163	4		
22	954	162	5	931	163	3		
23	943	162	4	935	161	4		
24	955	161	5	936	160	5		
25	952	161	4	940	160	4		
26	947	162	4	944	159	5		
27	960	161	4	954	158	5		
28	958	161	4	948	158	5		
29	963	161	5	949	158	5		
30	953	161	5	955	158	5		
31	948	162	4	946	159	4		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。