

維持管理状況の記録（令和7年9月）

測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	一般廃棄物	
							1号炉焼却量（t）	
							2号炉焼却量（t）	
							焼却量 合計（t）	
日 付	（℃）	（℃）	（ppm）	（℃）	（℃）	（ppm）	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	952	161	4	950	159	5	冷却設備（ボイラ）	
2	957	161	4	956	158	4		
3	971	161	4	950	159	4		
4	954	161	4	942	160	4	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	949	162	4	941	160	4		
6	957	161	4	942	159	4	2号炉	
7	941	162	5	936	159	5		
8	☆	☆	☆	931	160	5		
9	☆	☆	☆	914	162	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	☆	☆	☆	924	162	6		
11	☆	☆	☆	921	162	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	☆	☆	☆	921	162	5		
13	☆	☆	☆	910	162	6	2号炉	
14	☆	☆	☆	910	162	5		
15	☆	☆	☆	908	162	6		
16	☆	☆	☆	917	162	5		
17	☆	☆	☆	911	162	6		
18	☆	☆	☆	908	162	6		
19	☆	☆	☆	922	162	6		
20	☆	☆	☆	916	162	6		
21	☆	☆	☆	917	162	6		
22	☆	☆	☆	917	162	6		
23	☆	☆	☆	912	162	6		
24	☆	☆	☆	920	162	6		
25	☆	☆	☆	910	162	6		
26	☆	☆	☆	916	162	5		
27	☆	☆	☆	917	162	6		
28	☆	☆	☆	921	162	6		
29	☆	☆	☆	919	162	6		
30	☆	☆	☆	921	162	5		
基準値 ※2	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下	850℃以上	概ね200℃以下	30ppm以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。