

維持管理状況の記録（令和8年6月）								
測定に関する事項 ※1							処分した廃棄物に関する事項	
項 目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	1,818.87
							2号炉焼却量（t）	1,965.05
							焼却量 合計（t）	3,783.92
日 付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	☆	☆	☆	911	162	6	冷却設備（ボイラ）	
2	☆	☆	☆	916	162	6		
3	☆	☆	☆	913	162	6		
4	☆	☆	☆	922	161	6	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	920	164	5	921	162	5		
6	913	163	5	920	161	5		
7	918	162	4	930	162	5		
8	912	163	6	920	162	5	2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
9	916	163	5	925	162	5		
10	917	163	5	926	162	5		
11	924	161	5	925	161	6		
12	938	160	6	940	160	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
13	936	160	5	943	160	4		
14	935	160	5	934	160	6		
15	936	159	5	934	160	5	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
16	940	160	4	934	160	5		
17	938	160	4	936	160	6		
18	928	161	5	928	160	5		
19	927	161	5	928	161	5	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
20	929	161	5	931	161	5		
21	929	161	5	923	161	5		
22	933	160	6	931	161	5		
23	926	161	5	928	161	5	1号炉：立上げ開始 6月3日(水) 2号炉：立下げ開始 6月29日(月)	
24	931	161	5	933	161	5		
25	922	161	5	926	161	5		
26	930	161	5	927	161	5		
27	939	160	5	940	160	4		
28	943	160	6	946	160	5		
29	936	160	6	☆	☆	☆		
30	914	162	6	☆	☆	☆		
基準値 ※2	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下	850℃ 以上	概ね 200℃ 以下	30 ppm 以下		

備考： ※1 測定値は日平均値を示す。ただし排ガスCO濃度は同日の4時間平均の最大値を示す。

※2 基準値は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三の規定による数値を示す。

※3 ☆は焼却炉停止中、又は炉の立上げ・立下げ中を示す。