

唐崎小学校長寿命化改良等工事に係る仮設校舎賃貸借の入札に関する質問書に対する回答

令和7年7月1日

入札参加者 各位

大津市長 佐藤 健司

標記入札に係る質問書の提出がございましたので、下記のとおり回答します。

	番号	仕様書P	質問	回答
	1	図面KA12	仮設渡り廊下、既存渡り廊下の接続ですが、既存渡り廊下の床はアスファルト上にスノコ敷きです。仮設渡り廊下の床は現状アスファルトのレベルに併せてよろしいですか？	図面KA02及び12の通り、既設渡り廊下の土間を嵩上げの上、同レベルにて接続すること。